



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 31-67/94 от 10.03.2023

для организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги

В 2023 году в республике произошло 2 несчастных случая детского электротравматизма в подъездах жилых домов.

Во время игры в прятки в многоэтажном жилом доме мальчик, держась за трубу отопления, прикоснулся рукой к оголенному проводу электропроводки выключателя освещения и был поражен электрическим током. Выключатель лестничного освещения отсутствовал, провод в коробке выключателя не был изолирован.

Другой случай произошел с мальчиком, который, выходя, из квартиры, держась левой рукой за ручку двери, а правой за перила лестницы, получил электротравму. Причиной несчастного случая явилось появление потенциала на металлической входной двери квартиры в результате повреждения питающего провода дверного звонка напряжением 220В при ранее проведенной замене деревянных дверей на металлические.

Расследование данных несчастных случаев указало на:

- неудовлетворительную организацию эксплуатацию электроустановок и неудовлетворительное техническое состояния электроустановок в местах общего пользования жилого фонда;
- низкий уровень производственной и технологической дисциплины персонала, осуществляющего техническое обслуживание электроустановок жилого фонда;
- отсутствие четкой системы контроля и надзора за производством работ в электроустановках со стороны должностных лиц, энергослужб предприятий.

В целях предупреждения случаев электротравматизма филиал Госэнергогазнадзора по Гомельской области в порядке осуществления государственного энергетического и газового надзора ПРЕДЛАГАЕТ:

1. В месячный срок проработать данное информационное письмо с персоналом.
2. При согласовании переустройства и (или) перепланировки в домовладениях граждан принимать меры по исключению повреждения скрытой электропроводки.
3. Своевременно выполнять требования (предписания) и инструктивные материалы органа государственного энергетического и газового надзора.
4. Укомплектовать энергослужбы предприятий и организаций лицами, ответственными за электрохозяйство для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации электроустановок.
5. Не допускать производства работ в электроустановках без выполнения организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, и без использования средств защиты.
6. Строго соблюдать сроки проверки знаний по вопросам охраны труда с подтверждением группы по электробезопасности персонала, непосредственно обслуживающего действующие электроустановки.
7. Обеспечить своевременное и качественное проведение профилактических работ и ремонтов в соответствии с графиками ППР, модернизации и реконструкции энергетического оборудования, в том числе проведение профилактических испытаний и электрофизических измерений в электроустановках в местах общего пользования жилых домов.
8. Трансформаторные подстанции, а также распределительные щиты, шкафы и щитки закрыть на замки для исключения случайного прикосновения к токоведущим частям сторонних лиц. Нанести (обновить) необходимые плакаты и знаки по электробезопасности.
9. Обеспечить содержание электроустановок и электрических сетей, автономных источников электроснабжения и устройств АВР в работоспособном состоянии.
10. Ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых электроустановок производить только после проведения инспектором госэнергогазнадзора осмотра электроустановок для определения возможности их ввода в эксплуатацию.
11. Не допускать нарушений требований нормативных правовых актов во избежание применения санкций по ст.21.2, 21.6, 21.7, 21.8, 24.41 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь.

Филиал Госэнергогазнадзора по Гомельской области