

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель председателя
 Хойникского районного исполнительного комитета
 А.П. Гура
 «14» 09 2020г

АЛГОРИТМ

действий по обеспечению водой населенных пунктов Хойникского района при нарушении функционирования централизованных систем водоснабжения

№	Мероприятие	Наименование организации исполнителя	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1. Прекращение водоснабжения				
1.1	Поступление информации о прекращении водоснабжения	КЖУП «Хойникский коммунальник»	немедлительно	Диспетчерская служба управления (далее - ДСУ)
1.2	Доведение информации до руководства предприятия (директор, главный инженер (в случае отсутствия исполняющие обязанности), при необходимости иных ответственных лиц	КЖУП «Хойникский коммунальник»	немедлительно	Диспетчер ДСУ
1.3	Доведение информации до ГО «ЖКХ Гомельской области»	КЖУП «Хойникский коммунальник»	немедлительно	Диспетчер ДСУ
1.4	Передача информации в единую диспетчерскую службу 115, подготовка донесений о возникновении ЧС (аварии) либо о прогнозе ее возникновения по установленным формам	КЖУП «Хойникский коммунальник»	Устно – не позднее 10 минут с момента подтверждения сообщения, письменно – в течение часа с момента получения сообщения *	Диспетчер ДСУ

1.5	Информирование территории государственного санитарного надзора	КЖУП «Хойникский коммунальник»	в течение одного часа	Диспетчер ДСУ
1.6	Установление причин ограничения подачи воды с привлечением, при необходимости, бригад АБР	КЖУП «Хойникский коммунальник»	В максимально короткие сроки	Главный инженер тел.:+37544-5458872 Начальник ВКХ тел.:+37529-3541637
1.7	При чрезвычайной ситуации (ЧС), повлекшей за собой снижение подачи воды в системе централизованного водоснабжения более чем на 30% от расчетного расхода, сбор комиссии по чрезвычайным ситуациям (далее – КЧС)	КЖУП «Хойникский коммунальник»	В максимально короткие сроки	РЧС
1.8	Оценка ситуации, причин возникновения ЧС (аварии), принятие решений о ходе устранения ЧС (аварии), оценка сроков устранения ЧС (аварии), принятие решения о необходимости подвоза питьевой воды, оценка причиненного ущерба и т.д.	КЖУП «Хойникский коммунальник»	В максимально короткие сроки	КЧС Главный инженер тел.:+37544-5458872
1.9	Ликвидация ЧС (аварии) силами и средствами предприятия с привлечением, при необходимости, сторонних организаций	КЖУП «Хойникский коммунальник»	В максимально короткие сроки	Главный инженер тел.:+37544-5458872 Начальник цеха ВКХ тел.:+37529-3541637 Аварийная бригада
1.10	Подготовка донесений о ходе ликвидации ЧС техногенного характера по установленной форме	КЖУП «Хойникский коммунальник»	Письменным донесением – каждые два часа; по запросу РЦУРЧС – в течение 1 часа; при изменении оперативной обстановки – незамедлительно устно **	Диспетчер ДСУ
1.11	Информирование населения об организации или прекращении подачи воды	КЖУП «Хойникский коммунальник»	При необходимости	Главный инженер тел.:+37544-5458872 Начальник ВКХ тел.:+37529-3541637

			Диспетчер ДСУ
2. Обеспечение питьевого водоснабжения населения при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций на системах хозяйственно-питьевого водоснабжения			
2.1	Сбор состава КЧС при райисполкоме, принятие решения о подвозе питьевой воды	Райисполком	Незамедлительно Секретарь комиссии по ЧС тел: +375445642937
2.2	Подготовка проекта решения райисполкома на ликвидацию ЧС, в котором определены, исходи из прогнозируемого количества пострадавшего населения и продолжительности проведения аварийно-восстановительных работ: - количество привлекаемой техники и оборудования, необходимых для обеспечения водной потребителя; - пункты раздачи воды социально-значимым объектам, населению и очередность ее подвоза; - дежурство персонала для охраны общественного порядка, оказания медицинской помощи. контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой	Райисполком	В максимально короткие сроки Секретарь комиссии по ЧС тел: +375445642937
2.3	Оповещение населения о прекращении, либо ограничении подачи воды и пунктах выдачи воды	Райисполком	При необходимости Руководство КЖУП, Сельсоветы
2.4	Информирование районного отдела по чрезвычайным ситуациям о подвозе населению питьевой воды	КЖУП «Хойникский коммунальник»	В течение 1 часа Диспетчер ДСУ
2.5	Информирование районного центра гигиены и эпидемиологии о подвозе питьевой воды	КЖУП «Хойникский коммунальник»	В течение 1 часа Диспетчер ДСУ
2.6	Подача заявки на привлечение автоцистерн	КЖУП «Хойникский	После принятия решения Руководство КЖУП

	для подвоза питьевой воды, согласно заключенных договоров между поставщиком питьевой воды и поставщиком освидетельствованных автоцистерн (количество цистерн КЖУП – 1, привлекаемых со стороны - 3 автоцистерны ПТУ «Милковита» г.Хойники.).	коммунальник	КЧС	«Хойникский коммунальник, КЧС
2.7	Оповещение членов звеньев подвоза воды	КЧС Руководство ПТУ «Милковита»	После принятия решения КЧС	Руководство КЖУП Руководство ПТУ «Милковита»
2.8	Подготовка автоцистерн	Транспортный участок поставщика автоцистерн	Не более 3 часов после принятия решения КЧС	Начальник транспортного участка
2.9	Обеспечение контроля качества питьевой воды	Испытательный центр РайЦЭ г.Хойники	После принятия решения КЧС при необходимости незамедлительно	Начальник испытательного центра РайЦЭ г.Хойники
2.10	Определение точек отбора питьевой воды	КЖУП «Хойникский коммунальник»	До прибытия автоцистерн	Начальник ВКХ КЖУП «Хойникский коммунальник»
2.11	Обеспечение запаса хлорной извести и «Акватабс» для обеззараживания воды или других дезинфицирующих средств, разрешенных к применению для данных целей	КЖУП «Хойникский коммунальник»	при необходимости	Начальник ВКХ КЖУП «Хойникский коммунальник»
2.12	Обеззараживание накопительных емкостей, скважин, водопровода	КЖУП «Хойникский коммунальник»	при необходимости	Начальник ВКХ КЖУП «Хойникский коммунальник»
2.13	Постановка задачи звеньям подвоза воды	КЧС	при необходимости	Звенья подвоза воды
2.14	Организация подвоза бутилированной воды людям с ограниченными возможностями	КЖУП «Хойникский коммунальник»	при необходимости	КЧС,
3. После устранения ЧС (аварии)				
3.1	Информирование диспетчера АДС предприятия ЖКХ об устранении аварии	КЖУП «Хойникский коммунальник»	После устранения	Начальник ВКХ

3.2	Информирование диспетчера ЕОДС 115 об устранении аварии	КЖУП «Хойникский коммунальник»	После устранения	Диспетчер ДСУ
3.3	Информирование районного отдела по чрезвычайным ситуациям	КЖУП «Хойникский коммунальник»	После устранения	Диспетчер ДСУ
3.4	Информирование ГУ «Хойникский районный центр гигиены и эпидемиологии» (тел/факс (8-02346)- 4 18 59	КЖУП «Хойникский коммунальник»	После устранения	Диспетчер ДСУ
4.	Ограничительные мероприятия	- дежурство персонала для охраны общественного порядка: контактный телефон: начальник районного отдела внутренних дел, тел 802346 2-12-49 - для оказания необходимо медицинской помощи: контактный телефон: 103 - контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой во время чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологической службой: контактный телефон главного государственного санитарного врача района – 802346 4-03-15, 802346 4-18-59 тел:+37529-612-98-70,+37529-358-48-43		

* В соответствии с п.4.1 Инструкции о порядке предоставления информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 02.08.2005 № 41 (далее – Инструкция);

** В соответствии с п.4.2 Инструкции

Разработано:

Директор КЖУП

«Хойникский коммунальник»

 С.В. Нестеренко

Томко
Турчин