

Дзяржаўная ўстанова
«Дзяржаўны энергетычны і
газавы надгляд» (Дзяржэнергагазнагляд)
ФІЛІАЛ

Дзяржэнергагазнагледу
ПА БРЭСЦКАЙ ВОЕЛАСЦІ

вул. Савецкіх пагранічнікаў, 19,
224030, г. Брэст, Рэспубліка Беларусь,
тэл. (0162) 51 11 12, факс (0162) 51 11 13

brest@brestenergoznadzor.by
р/р ВУ46АКВВ30157006719471000000 у Філіяле №100 -
Брэстскім абласным упраўленні ААТ "ААБ Беларусбанк".
ВІС АКВВВУ21100, УНП 193226714



Государственное учреждение
«Государственный энергетический и
газовый надзор» (Госэнергогазнадзор)
ФИЛИАЛ

ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОРА
ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Советских пограничников, 19,
224030, г. Брест, Республика Беларусь,
тел. (0162) 51 11 12, факс (0162) 51 11 13

brest@gosenergoznadzor.by
р/с ВУ46АКВВ30157006719471000000 в Филиале №100 -
Брестском областном управлении ОАО "АСБ Беларусбанк",
ВІС АКВВВУ21100, УНП 193226714

28.09.2020 № 1289
На № _____ ад _____

Генеральному директору
Госэнергогазнадзора
Озерцу А.А.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о несчастном случае с населением со смертельным исходом,
произошедшем 27.09.2020 д. Хмели Каменецкого района Брестской
области

1. Сведения о пострадавшем:

Добышук Виталий Михайлович, 1985 года рождения, разведён,
имеет дочь 2008 года рождения. Работал машинистом котельной на
Высоковском участке КУМПП ЖКХ «Каменецкое ЖКХ». На момент
несчастного случая находился в неоплачиваемом отпуске и по договору
подряда занимал должность механизатора в ОАО «Александрия-Агро».

2. Обстоятельства несчастного случая:

27.09.2020 г. в 17 часов 44 минуты начальнику Каменецкой РЭГИ
Брестского МРО поступил звонок от главного инженера Каменецкого
РЭС с сообщением о том, что в д. Хмели Каменецкого района произошел
несчастный случай, связанный со смертью человека во время рыбной
ловли. В соответствии с поступившей информацией в 17 часов 35 минут
бригада ОВБ Каменецкого РЭС, прибывшая на место происшествия,
сообщила, что находящаяся на тот момент на месте происшествия
бригада скорой медицинской помощи Высоковской ЦБ УЗ «Каменецкая
ЦРБ» констатировала смерть пострадавшего. В ходе выяснения причин
произошедшего, было установлено, что на момент происшествия на ПС-
110/35/10 кВ «Высокое» защиты не срабатывали, сигнал в дежурное
помещение диспетчера РДС не поступал.

В дальнейшем, при опросе лиц, присутствовавших при несчастном
случае, было установлено следующее: жители г. Высокое отдыхали на
приусадебном участке, используемом в качестве дачи и принадлежащем
Каминскому А.Г. С разрешения Каминского А.Г., пострадавший и двое
его знакомых отправились на искусственный водоём с удочками для

рыбной ловли. Спустя некоторое время знакомые пострадавшего услышали хлопок и увидели лежащего на земле пострадавшего Добышука В.М., после чего ими была вызвана скорая медицинская помощь. По приезду на место несчастного случая скорой медицинской помощью была констатирована смерть пострадавшего.

Со слов хозяина Каминского А.Г. данный искусственный водоём был вырыт и находился на его участке в соответствии с разрешением на устройство водоёма с целью водопонижения, которое было выдано Огородничим сельисполкомом Каменецкого района.

В ходе осмотра было установлено, что фактически водоём находится в охранной зоне ВЛ-10 кВ №541, а именно: крайняя береговая линия искусственного водоёма расположена на расстоянии 2 метра от вертикальной плоскости, отстоящей от крайнего провода ВЛ-10кВ №541. Водоём огорожен по периметру металлической изгородью. Одна из сторон металлической изгороди находится непосредственно под ВЛ-10кВ №541 в пролёте опор № 6/7 и № 6/8. В данном пролёте опор ВЛ-10кВ №541 также пересекает реку Пульва. На опоре 6/7, в месте пересечения реки и в непосредственной близости от места происшествия несчастного случая, вывешен знак о запрете рыбной ловли в охранной зоне ВЛ. Габарит ВЛ-10кВ №541 на данном участке составляет 7,4 м от уровня земли до нижнего провода ВЛ. Также установлено, что длина удилища, применяемого пострадавшим, составляет около 8 метров. Материал, из которого изготовлено удилище - карбон (углеволокно).

3. Причины несчастного случая:

Личная неосторожность потерпевшего, выраженная в рыбной ловле в охранной зоне воздушной линии электропередач 10кВ.

4. Мероприятия по предотвращению аналогичных несчастных случаев:


4.1. Информационное сообщение проработать со всем персоналом;

4.2. Продолжить работу по профилактике электротравматизма среди населения.

Дополнительная информация:

За 8 месяцев 2020 года Каменецкой РЭГИ проведена следующая работа по профилактике электротравматизма среди населения и с персоналом потребителей: распространено 1029 памяток по электробезопасности, проведено 485 бесед по электробезопасности, прочитано 27 лекций, опубликовано в СМИ и сети интернет 8 информационных статей, организована трансляция 934 аудио и видеороликов в местах массового пребывания людей.

Директор



О.В.Дейко